

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-CN.PA01.B.29339/24



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРДЖИ СТАР", ООО "ЭНЕРДЖИ СТАР", место нахождения 107045, Россия, город Москва, переулок Последний, дом 5, строение 1, цоколь помещения 3, комната 22, ОГРН 5157746240383, ИНН 7702396268, телефон +7 9857869747, электронная почта Sporov@tvdigital.ru

В ЛИЦЕ: Генеральный директор, Споров Вениамин Игоревич

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Аккумуляторные батареи, Аккумуляторные батареи, артикул: Аккумуляторные батареи свинцово-кислотные закрытые, торговой марки: VENTURA, серии: FT, FTA, GP, GPL, HR, HRL, CL, VG, VTG, GT, GTL, CP, иная информация о продукции: договора уполномоченного лица, Jiangxi Jingjiu Power Science & Technology Co.,Ltd., Китай, Fushan 1 Road, Xiaolan Economic Development Zone, Nanchang Country, Nanchang City, Jiangxi, адрес места осуществления деятельности: Китай, Fushan 1 Road, Xiaolan Economic Development Zone, Nanchang Country, Nanchang City, Jiangxi, ГЛОНАСС: 28.937851°, 115.779747°, ГОСТ 12.2.007.12-88, "Система стандартов безопасности труда. Источники тока химические. Требования безопасности"; ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012, "Батареи свинцово-кислотные общего назначения (Типы с регулирующим клапаном). Часть 1. Общие требования, функциональные характеристики. Методы испытаний (подпункты 4.1.2-4.1.4 пункта 4.1, пункт 4.4, пункты 5.4, 5.7-5.10)"; ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013, "Батареи свинцово-кислотные стационарные. Часть 21. Типы с регулирующим клапаном. Методы испытаний", (пункты 6.1-6.10, 6.18, 6.21), Серийный выпуск, , договора уполномоченного лица № 015, от 20.07.2021

код ОКПД 2: 27.20.22.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8507202000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 12.2.007.12-88, "Система стандартов безопасности труда. Источники тока химические. Требования безопасности"; ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012, "Батареи свинцово-кислотные общего назначения (Типы с регулирующим клапаном). Часть 1. Общие требования, функциональные характеристики. Методы испытаний (подпункты 4.1.2-4.1.4 пункта 4.1, пункт 4.4, пункты 5.4, 5.7-5.10)"; ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013, "Батареи свинцово-кислотные стационарные. Часть 21. Типы с регулирующим клапаном. Методы испытаний", (пункты 6.1-6.10, 6.18, 6.21);

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ Протокола исследования (испытания) и измерения № 4322 выдан 02.03.2024 испытательной лабораторией "Jiangxi Jingjiu Power Science & Technology Co.,Ltd. ".

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Условия по группе 4 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения-1 год. Средний срок службы-10 лет

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 23.07.2024 по 22.07.2029



Заявитель

подпись

Споров Вениамин Игоревич

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.